

IZP.271.1.2018

## WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Miasteczko Śląskie z podziałem na 3 części:**

**Część 1: Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w Miasteczku Śląskim, ul. Dębina 1;**

**Część 2: Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Miasteczku Śląskim, ul. Harcerska 5;**

**Część 3: Budowa publicznego placu zabaw przy ul. Norwida w Miasteczku Śląskim”**

Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### Pytanie 1:

Istniejące boisko do koszykówki - wg projektu nawierzchnię boiska wraz z podbudową należy wymienić. Jaką nawierzchnię ma w tej chwili w/w boisko do siatkówki i jaką podbudowę?

### Wyjaśnienie 1:

Istniejące boisko wykonane jest z nawierzchni gumowej (nawierzchnia w stanie deformacji) na warstwie betonowej gr. 5-7cm, podbudowa z kruszywa gr 15cm.

### Pytanie 2:

W dokumentacji projektowej znajduje się zapis przy nawierzchniach placu zabaw: „*Obrzeża chodnikowe betonowe o wymiarach: 100 x 25 cm i gr. 5 cm w kolorze czerwonym wg PN - EN 1340:2004, oraz palisada betonowa prostokątna;*” W przedmiarze pkt. 2.8, 4.8, 5.8 mówi o obrzeżach betonowych o wym. 100x20x6, fazowane w kolorze szarym. Jakie obrzeża betonowe (wymiary, kolor) i ewentualnie jakie palisady betonowe (wymiary, kolor) mamy przyjąć do wyceny?

### Wyjaśnienie 2:

Należy przyjąć obrzeża wg przedmiaru, tj.: obrzeża chodnikowe betonowe o wymiarach: 100 x 20 cm i gr. 6 cm w kolorze szarym - obrzeża stosujemy obwodowo - nie stosujemy na ich łączenia różnych kolorów nawierzchni poliuretanowych.

Błędnie przyjęto palisadę na rys. A03, A04 – nie należy przyjmować tego elementu do wyceny – element ten został skorygowany na rysunkach stanowiących załącznik do aneksu.

Jednocześnie w związku z wyjaśnieniami 2 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższą dokumentacją:

- rys. a01a, a03, a04,
  - aneks - opis techniczny - w formacie dwg i pdf,
  - przedmiar – aktualizacja,
- stanowiącą załącznik do niniejszego pisma.

Rozdzielnik:

- strona internetowa Zamawiającego ([www.bip.miasteczko-slaskie.pl](http://www.bip.miasteczko-slaskie.pl)),
- a/a.

Zatwierdzili Członkowie Komisji przetargowej:

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Nowak*